

ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»

(наименование организации)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Изаурова Р.О.

« 31 » августа 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты
ИПБ – 005 - 2022**

2022 г.

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный обязан:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя на пульте и осуществить сброс сигнала.
2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
 - 3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес 386120 Назрановский район с.п. Кантышево, ул. Дзаурова, 33, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.
 - 3.2. сообщить о пожаре руководителю ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево» в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
 - 3.3. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.
4. При отсутствии пожара
 - 4.1. Ложное срабатывание:
 - 4.1.1. произвести сброс сигнала, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
 - 4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
 - 4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.
 - 4.2. Принеисправности:
 - 4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
 - 4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»;
 - 4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;
 - 4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»

Разработал

**Ответственный за пожарную безопасность в ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»
заместитель директора Мерешков Р.Б.**


(личная подпись)

31.08.2022
(дата)

Согласовано

Руководитель профсоюза Олигова Ф.И.


(личная подпись)

31.08.2022
(дата)