



Приказ № 168

от « 30 » 08 2023г.

О назначении лица, ответственного за осуществление контроля работоспособности и исправности установок пожарной автоматики.

В соответствии с требованиями п.п. 4., 54. ППР в РФ (правила противопожарного режима в Российской Федерации), утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г.), п.п. 1.3.2., 1.3.3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в помещениях ГБОУ «СОШ №2 с.п. Кантышево»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за осуществление контроля работоспособности и исправности установок пожарной автоматики (далее – УПА) назначается учитель технологии Дзауров М.С.
2. Лицу, ответственному за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА в своей деятельности руководствоваться требованиями ППР в РФ (Правила противопожарного режима в России), РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
3. Лицу ответственному за осуществление контроля работоспособности и исправности УПА, обеспечить:
 - 3.1. поддержание УПА в работоспособном и исправном состоянии путем проведения своевременного ТО и ППР;
 - 3.2. систематический контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией;

- 3.3. приемку работ по ТО и ППР согласно графика и календарного плана работ в соответствии с Договором, заключенным между ГБОУ «СОШ №2 с.п.Кантышево» и специализированной организацией;
 - 3.4. обучение дежурного и обслуживающего персонала, инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании УПА;
 - 3.5. ведение необходимой эксплуатационной документации;
 - 3.6. направление информации в соответствующий орган Государственного пожарного надзора о всех случаях отказов и срабатывания УПА;
 - 3.7. своевременное предъявление рекламаций обслуживающей организации за некачественное и несвоевременное проведение ТО и ППР УПА.
4. В случае обнаружения неисправности УПА немедленно сообщить об этом уполномоченному представителю обслуживающей организации и осуществить проведение работ по устранению выявленных неисправностей.
 5. Содержание настоящего приказа довести до ответственных лиц. Ответственный – секретарь-делопроизводитель Кодзоева М.З.
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Дзаурова Р.О.

Дзауров М.С.

Мерешков Р.Б.

Кодзоева М.З.

